

Schwyz, den 4. März 2008

## Wintergartenanbau im Bereich des Schutzraum-Notausstiegsschachtes

Damit keine warme Luft (Bereich Wintergarten - SR-Notausstieg) im Unterhaltsbetrieb des Ventilationsaggregates in den Schutzraum gelangt, sind bauliche Massnahmen der Luftfassung erforderlich. Da warme Luft mehr Luftfeuchtigkeit aufweist, besteht die Gefahr von Rostbildung an den Stahlteilen der Schutzbaute. Hier eine mögliche Lösung.



Neuer Wintergartenanbau auf Gebäudeseite m. Schutzraum



Notausstiegsschacht 60 / 80 cm mit geschlossener Abdeckung.



Separate Luftfassung mit aussen liegendem Schacht (m. Gitterrostabdeckung)  
Unterhalt muss gewährleistet sein!

