

D Projektgrundlagen
D 20 Beleuchtungen

D 20.00 Grundlagen

- VSS SN 640 212
- Grundlagen Empfehlung SLG: <http://www.slg.ch/de/>
- Grundsatzentscheid Regierungsrat Kanton Schwyz, Beschluss Nr. 600/2002:

D 20.01 Allgemeine Angaben

Grundsätze

- Errichtung Standardbeleuchtung durch Strassenträger (Kanton), Betrieb und Unterhalt durch Standortgemeinde (§ 54 StrV). Spezialbeleuchtungen nur auf Wunsch und Kostenübernahme durch die Gemeinde.
- Fundamente inklusive Stromzufuhr für Kandelaber in Absprache beim zuständigen Gemeindewerk.

Materialisierung Fundamentrohre

- Fundamentrohre und Teile anderer Hersteller (z.B. gleichwertige Produkte) dürfen nur mit Zustimmung des TBA verwendet werden

Zulässige Produkte für Beleuchtung

LPH	Beschrieb	Normal	Zulässige Produkte (oder gleichwertig)
10 m	Fundamentrohr mit 2 Abgängen DN 80	D 20.12	Symalit HDPE-Fundamentrohr Typ B, DN 315, L = 1.20 m, Spezial-Artikel
	Fundamentrohr mit 1 Abgang DN 80	D 20.12	Symalit HDPE-Fundamentrohr Typ D, DN 315, L = 1.20 m, Spezial-Artikel
	Zentrierstück für Fundamentrohr	D 20.12	Symalit HDPE-Zentrierstück, DN 315, Art. Nr. 530303
	Schutzdeckel (trittfest)	D 20.12	Symalit HDPE-Schutzdeckel, DN 315, Art. Nr. 531433